

Kalla vindar och uteklimatet

Petter Wallentén
Dep. Of Building Physics
Lund University Sweden



Projektet WoodBuild

B3. Modeller, beräkningar och prognoser


- Mätningar
- Modeller för uteklimat
- Modeller för inneklimat
- Modeller för ventilerade konstruktioner med fokus på vindar

Risکانalyser för kallvindskonstruktioner
Chalmers (Carl Eric Hagentoft, Angela Sasic)
Statistisk analys





Viktiga faktorer för klimatet på vindar

- Uteklimat
 - Temperatur, Relativ fuktighet, Vind, Solstrålning, Långvågig strålning
- Inneklimat
 - Temperatur fuktillskott
- Konstruktion
 - Isolering, Isolering i yttertak, Ventilation, Byggnadens orientering
- Arbetsutförande
 - Läckage




LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Långvågig strålning



LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Building and Environment



Critical conditions for onset of mould growth under varying climate conditions

Tord Isaksson a,*, Sven Thelandersson a, Annika Ekstrand-Tobin b, Pernilla Johansson b

$$D(n) = \sum_1^n D_\phi(\phi_i) \cdot D_T(T_i)$$

$$D_\phi = \exp(15.53 \cdot \ln(\phi / 90)) \quad \text{for } 75 < \phi \leq 100\%$$

$$D_T = \exp(0.74 \cdot \ln(T / 20)) \quad \text{for } 0.1 < T \leq 30^\circ\text{C}$$



$$D_\phi(\phi) = -2.7 + 1.1\phi / 30 \quad \text{for } 60 < \phi \leq 75\%$$

$$D_\phi(\phi) = -0.5 \quad \text{for } \phi < 60\%$$


$$D(\phi, T) = -0.5 \quad \text{for } T < 0.1^\circ\text{C}$$



1 oms/h Lund



Spruce exposed to $\phi = 90\%$, $T = 20^\circ\text{C}$



Mould after N = 38 days

0: no growth

1: some growth detected with microscope (trace)

2: moderate growth detected with microscope
(coverage 10–25%)

3: some growth detected visually (coverage below 10%)


4: moderate growth detected visually (coverage 10–50%)

5: plenty of growth detected visually (coverage above 50%)


6: very heavy growth (coverage 100%, very thick growth)



LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet



LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet






LUNDS TEKNISKA HOGSKOLA
Lunds universitet

Field Measurements of Ventilation Rates in Attics

I. S. WALKER
T. W. FOREST (1995)


3 l/sm² 50pa

1,2 l/sm² 50pa





LUNDS TEKNISKA HOGSKOLA
Lunds universitet

Equation	RMS (MB)	r	θ (σ)
Aubinet (1994) (25)	27.0 (-10.8)	0.861	-
Crawford and Duchon (1999) (26) + Dilley and O'Brian (1998) (6)	25.4 (-9.3)	0.878	-
Kimball et al (1982) (27) + Dilley and O'Brian (1998) (6)	24.0 (4.8)	0.892	-
			34.17 (9.9%)
			7.18 (4.0%)
Aubinet identified (29)	23.4 (-3.9)	0.898	-21.35 (1.8%)
			0.700 (2.6%)
			1.547 (0.8%)
			0.598 (0.9%)
Clearness identified (30)	23.2 (-3.0)	0.900	-0.569 (2.2%)
			-0.280 (0.4%)
			1.684 (0.7%)
			0.631 (0.9%)
Solar Index identified (31)	23.5 (-3.3)	0.897	-0.706 (1.8%)
			-0.194 (0.4%)
			0.747 (0.04%)
Berdahl 1 identified (32)	23.8 (-3.1)	0.894	0.456 (0.8%)
			1.789 (1.8%)
			1.068 (0.7%)
Berdahl 2 identified (33)	23.5 (-2.7)	0.898	0.679 (0.9%)
			-0.294 (2.3%)
			59.00 (0.8%)
Crawford-Dilley identified (34)	23.3 (-2.5)	0.899	114.37 (0.6%)
			111.29 (0.8%)



Rain (>88%)



LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Nuvarande råd för kalla vindar

- Låg men inte obefintlig ventilation
- Var försiktig med att öka isoleringen på yttertaket för mycket (<5cm?)
 - Även vid låga läckage kan fuktillstånden i takbjälklaget bli riskabla
- Vid räkning ta med långvågig strålning i modellerna. Det räcker dock men en enkel modell.
- Vid räkning använd så många år som möjligt.



LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet